

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 25/2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Clema fixare tigla debitata cod: 32261

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:
Clema fixare tigla debitata

Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții: element de fixare pentru tigla debitata la coama inclinata sau dolie.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:
MONIER ROOFING COMPONENTS GmbH
Frankfurter Landstrasse 2-4, 61440 Oberursel GERMANIA

4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: S.C BRAMAC SISTEME DE INVELITORI SRL,
Str. Europa Unită nr.5, 550018 Sibiu, Jud. Sibiu, Tel. +40269/229995, Fax. +40269/229994

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:
AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 001SB-03/950-2020

6. Performanța produselor:

Nr. crt.	Caracteristica	Metoda de incercare	UM	Niveluri de performante referinta obtinute	Executant
1.	- rezistenta la ceata salina neutra (35±2°C, NaCl (50±5 g/l)	SR EN ISO 9227 : 2017	ore	- 200 ore fara degradari	Sucursala INCERC Bucuresti
2.	- tractiune pentru materiale metalice	SR EN ISO 6892-1 : 2016	kN	- 3,53 (medie) - 3,63 (medie) - 4,00(medie)	

Denumirea și adresa laboratorului care au efectuat încercările: Laborator INCERC de Cercetare și Încercări Materiale, Construcții și Inginerie Seismică, sucursala INCERC Bucuresti.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a reprezentantului autorizat identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

SC Bramac Sisteme de Înelitori SRL, Sibiu, Str. Europa Unită, Nr. 5	
Semnătura	
Nume Funcție Data:	Mircea Dumitru General Manager 10.01.2021

