

# DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 23/2021

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:** Set pentru aerisire Durovent

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:**  
Set pentru aerisire Durovent

**Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:** se utilizeaza la aerisirea coloanelor de canalizare si ventilare a bailor prin acoperis.

**3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**  
**MONIER ROOFING COMPONENTS GmbH**  
Frankfurter Landstrasse 2-4, 61440 Oberursel GERMANIA

**4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: S.C BRAMAC SISTEME DE INVELITORI SRL,**  
Str. Europa Unită nr.5, 550018 Sibiu, Jud. Sibiu, Tel. +40269/229995, Fax. +40269/229994

**5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**  
AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 001SB-03/946-2020

## 6. Performanța produselor:

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Nivele de referinta	Performante obtinute	Metoda de incercare	Executant
1.	Densitatea	g/cm <sup>3</sup>	1,0±10%	1,01	SR EN ISO 1183-1:2019	Sucursala INCERC Bucuresti
2.	Temperatura de inmuiere Vicat	°C	-	89,0	SR EN ISO 306:2014	
3.	Rezistenta la soc Charpy - Durovent	kJ/m <sup>2</sup>	-	31,6	SR EN ISO 179-1:2010	
4.	Determinarea proprietatilor de tractiune - tensiunea la rupere - deformarea la rupere	MPa%	- -	15,48 27,33	SR EN ISO 527-1:2020	

**Denumirea și adresa laboratorului care au efectuat încercările:** Laborator INCERC de Cercetare și Încercări Materiale, Construcții și Inginerie Seismică, sucursala INCERC Bucuresti.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a reprezentantului autorizat identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

SC Bramac Sisteme de Învélitori SRL, Sibiu, Str. Europa Unită, Nr. 5	
Semnătura	
Nume Funcție Data:	Mircea Dumitru General Manager 10.01.2021

